

Dalkia Česká republika, a.s.
28. října 3337/7
709 74 Ostrava

Váš dopis zn.	Spisová značka	Vyřizuje / linka	Datum
	S-MHMP- 1236459/2012/OZP-III- Str/ R-3216	Ing. Strnadová/4254	8.11.2012

R o z h o d n u t í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy (OZP MHMP) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany ovzduší ve smyslu ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon) a § 31 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, projednal v řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), žádost společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Na základě zjištěných skutečností a posouzení předložených podkladů rozhodl dnešního dne takto:

P o v o l u j e

dle ustanovení § 11 odst. 2 písm. d) zákona **provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 426,3 kW (jeden stacionární kondenzační dvojkotel Hoval Ultragas 500D o tepelném příkonu 426,3 kW, odkouřený nad střechu objektu), umístěné ve 2. PP objektu B3 v rámci obytného souboru Britská čtvrť II, při ul. Svitáková, Praha 13, na pozemku parc. č. 160/274, k.ú. Stodůlky, investora společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410.**

Zároveň **stanoví** pro provoz uvedeného zdroje následující specifické emisní limity:

- hmotnostní koncentrace oxidu siřičitého ve spalinách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 20 mg/m³;
- hmotnostní koncentrace oxidů dusíku ve spalinách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová, po přepočtu na oxid dusičitý, nesmí překročit 100 mg/m³;

- hmotnostní koncentrace oxidu uhelnatého ve spalinách v suchém stavu přepočtená na normální stavové podmínky a obsah kyslíku 3 % objemová nesmí překročit 50 mg/m³.

O d ů v o d n ě n í

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy obdržel dne 21.9.2012 žádost společnosti Dalkia Česká republika, a.s., se sídlem 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410, o povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu – plynové kotelny o celkovém tepelném příkonu 426,3 kW, realizované v objektu B3 obytného souboru Britská čtvrť II, při ul. Svitáková, Praha 13, na pozemku parc. č. 160/274, k.ú. Stodůlky. Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení v uvedené věci.

Žádost byla doložena plnou mocí, protokolem o autorizovaném měření emisí č. 5377/2012 a dodatečně dne 7.11.2012 dokumentem „Vysvětlení k žádosti o trvalý provoz“.

V plynové kotelně umístěné ve 2. PP bytového objektu B3 byl instalován jeden stacionární kondenzační dvojkotel Hoval Ultragas 500D o jmenovitém tepelném příkonu 426,3 kW, vybavený předsměšovacími hořáky a odkouřený nad střechu objektu.

Předmětný vyjmenovaný stacionární spalovací zdroj (plynová kotelna) je uveden v příloze č. 2 k zákonu pod kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Souhlas orgánu ochrany ovzduší s umístěním předmětného zdroje znečišťování ovzduší byl vydán závazným stanoviskem Odboru ochrany prostředí MHMP č.j. S-MHMP-0971435/2009/1/OOP/VI ze dne 1.2.2010, povolení stavby zdroje bylo vydáno rozhodnutím téhož orgánu č.j. S-MHMP-0609037/2010/OOP-III-Str/R-3192/10 ze dne 6.9.2010. Povolení zkušebního provozu bylo vydáno rozhodnutím Odboru životního prostředí MHMP č.j. S-MHMP-0883464/2012/OZP-III-Str/R-3179 ze dne 30.8.2012.

Žádost o povolení provozu byla doložena náležitostmi v souladu s přílohou č. 7 k zákonu s výjimkou dokumentace skutečného provedení, která již byla předložena ke správnímu řízení ve věci povolení zkušebního provozu a je součástí spisu se spisovou značkou S-MHMP-0883464/2012.

Podle uvedeného protokolu o autorizovaném měření emisí byly zjištěny hmotnostní koncentrace znečišťujících látek ve spalinách na plynovém kotli K1–levý v hodnotách pro oxidy dusíku (NO_x) 40,4 mg/m³ a pro oxid uhelnatý (CO) 3,1 mg/m³, na plynovém kotli K2-pravý v hodnotách pro NO_x 41,9 mg/m³ a pro CO 4,8 mg/m³, vše v suchém plynu za normálních podmínek a při referenčním obsahu kyslíku 3 % obj. Naměřené hodnoty jsou velmi nízké a charakterizují, že byla použita technika kategorie BAT. Měření bylo prokázáno schopnost zdroje plnit s rezervou specifické emisní limity stanovené ve výroku tohoto rozhodnutí.

V průběhu správního řízení byla Česká inspekce životního prostředí Oblastní inspektorát Praha (ČIŽP) požádána v souladu s ustanovením § 12 odst. 2 zákona o vyjádření k povolení provozu zdroje uvedeného v příloze č. 2 k zákonu. Ve svém vyjádření č.j. ČIŽP/41/OOO/0814144.009/12/PHO ze dne 5.10.2012 ČIŽP uvedla, že na základě předloženého protokolu o autorizovaném měření emisí vydává souhlasné stanovisko k uvedení zdroje do provozu.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy jako příslušný orgán ochrany ovzduší prověřil předloženou žádost, protokol o autorizovaném měření emisí a další související podklady a

konstatuje, že bylo dostatečně prokázáno, že realizovaný zdroj vyhovuje požadavkům legislativy ochrany ovzduší. Proto rozhodl dnešního dne, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Toto rozhodnutí je rozhodnutím Odboru životního ochrany prostředí Magistrátu hl. města Prahy jako orgánu státní správy v ochraně ovzduší a nenahrazuje žádná jiná rozhodnutí, stanoviska a vyjádření tohoto odboru podle zvláštních předpisů.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání dle § 83 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu životního prostředí České republiky podáním učiněným u Magistrátu hlavního města Prahy.

Otisk úředního razítka

Ing. Josef **J a n o t a**
vedoucí oddělení ochrany ovzduší

Rozdělovník

Na doručení: Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 3337/7, 709 74 Ostrava, IČ 45193410

Co: ČIŽP – OI Praha (datová schránka)

OZP MHMP – spis, evidence